

Gdynia, dnia 6 listopada 2020 r.

**Odpowiedź na pytanie  
otrzymane w dniu 05.11.2020r**

**Pytanie:**

*„Szanowni Państwo,*

*Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie zapisów SIWZ dotyczących ochrony przed pożarem przedmiotach autobusów.*

*Zamawiający w załącznikach 9 i 10 w punktach 35.5 widnieje informacja na temat systemu gaszenia przeciwpożarowego: "Obszar chroniony musi obejmować wszystkie miejsca, które z technicznego punktu widzenia mogą stanowić potencjalne zagrożenie powstania pożaru."*

*Z punktu widzenia producenta są to podzespoły będące zabudowane w komorze silnikowej takie jak piec dodatkowego ogrzewania, zbiornik paliwa dodatkowego ogrzewania, silnik pompy wody, silnik napędu kompresora powietrza, kompresor powietrza, bojler, silnik trakcyjny zamontowany centralnie.*

*W związku z powyższym:*

*Czy zamawiający może doprecyzować, jakie wymaga chronić podzespoły przeciwpożarowo ?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Producent autobusu musi sam ocenić, gdzie w autobusie występują miejsca, które z technicznego punktu widzenia mogą stanowić potencjalne zagrożenie powstania pożaru, jak również musi zdecydować o sposobie zabezpieczenia.